



Environor

## 1 Analyses du 16 août 2022

### 1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO <sub>4</sub> )	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,09	249	0,01	0,94	0,020
Hôtel de ville	7,09	257	0,05	0,89	0,051
1432, Bélair	7,16	251	0,10	0,90	0,049
1855, Landry	7,16	246	0,07	0,90	0,018

➤ 1855, Landry Poste de Police