



Environor

1 Analyses du 29 janvier 2024

1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO_4)	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,06	212	0,00	0,88	0,019
Hôtel de ville	7,23	212	0,02	0,87	0,019
1432, Bélair	7,21	212	0,09	0,79	0,024
1544, Landry	n/d	-	-	-	-