



Environor

## 1 Analyses du 10 avril 2024

### 1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l $\text{PO}_4$ )	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	6,98	159	0,00	0,84	0,016
Hôtel de ville	6,94	163	0,02	0,83	0,013
1432, Bélair	7,06	170	0,09	0,81	0,020
1544, Landry	n/d	-	-	-	-