

1 Visite du 5 août 2025

1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO_4)	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,25	428	0,01	0,78	0,018
Hôtel de ville	7,32	423	0,03	0,79	0,018
1432, Bélair	7,41	431	0,07	0,56	0,036
Landry, police	7,22	432	0,04	0,64	0,022