

1 Visite du 26 novembre 2025

1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO_4)	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	6,95	223	0,00	0,79	0,032
Hôtel de ville	7,01	230	0,09	0,71	0,024
1432, Bélair	-	-	-	-	-
Landry, police	7,07	231	0,24	0,35	0,044